

Onderhoud van draagbare blustoestellen

Publicatie uitsluitend voor commentaar

Maintenance of portable fire extinguishers

januari 2009
ICS 13.220.10

Commentaar vóór 1 mei 2009

Zal vervangen NEN 2559:2001/A2:2004

Normcommissie 302 012 "Brandweerkulturstichting"

Apart from exceptions provided by the law, nothing from this publication may be duplicated and/or published by means of photocopy, microfilm, storage in computer files or otherwise, which also applies to full or partial processing, without the written consent of the Netherlands Standardization Institute.

The Netherlands Standardization Institute shall, with the exclusion of any other beneficiary, collect payments owed by third parties for duplication and/or act in and out of law, where this authority is not transferred or falls by right to the Reproduction Rights Foundation.

Auteursrecht voorbehouden. Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van het Nederlands Normalisatie-instituut niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm, opslag in computerbestanden of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerking.

Het Nederlands Normalisatie-instituut is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen voor verveelvoudiging te innen en/of daartoe in en buiten rechte op te treden, voor zover deze bevoegdheid niet is overgedragen c.q. rechtens toekomt aan de Stichting Reprorecht.

Although the utmost care has been taken with this publication, errors and omissions cannot be entirely excluded. The Netherlands Standardization Institute and/or the members of the committees therefore accept no liability, not even for direct or indirect damage, occurring due to or in relation with the application of publications issued by the Netherlands Standardization Institute.

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten. Het Nederlands Normalisatie-instituut en/of de leden van de commissies aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indirecte schade, ontstaan door of verband houdend met toepassing van door het Nederlands Normalisatie-instituut gepubliceerde uitgaven.

Voorwoord

Dit wijzigingsblad bevat richtlijnen voor controle, onderhoud en revisie van draagbare blustoestellen.

Dit wijzigingsblad geeft enkele aanvullingen en wijzigingen op NEN 2559 van 2001, het correctieblad C1 van 2002 en de aanvulling A2 van 2004.

Deze wijziging is tot stand gekomen om de normen voor controle, onderhoud en revisie van draagbare blustoestellen op een aantal belangrijke punten aan te passen. De achterliggende redenen zijn als volgt:

- praktijkervaring, gemeld door de brancheorganisatie VeBON, sectie Kleine Blusmiddelen, dat de inspectie door de gebruiker eenmaal per jaar kan vervallen omdat deze samenvalt met het jaarlijks onderhoud van een erkend onderhoudsbedrijf;
- bij controle van de herziene REOB-erkenning is gebleken dat de woorden “afkeuren” en “goedkeuren” zijn voorbehouden aan daartoe gecertificeerde *keuringsinstanties* en niet aan *onderhoudsinstanties*;
- de tekst bij het etiket over de houdbaarheidsdatum van de blusstof bleek in de praktijk onduidelijk;
- het etiket “niet gebruiksklaar” wordt normatief omdat in de praktijk veel andere etiketten worden gehanteerd, wat verwarring wekt;
- uit praktijkervaring blijkt dat informatie bij nieuwe levering van blustoestellen tot verwarring leidt vanwege het tijdsverloop tussen de productie en de levering. De levensduur van 20 jaar en daarmee de onderhoudscyclus hangen af van contractplanning. Een extra nieuwleveringsdatum voegt niets toe, zeker niet nu inmiddels alle blussers zijn voorzien van een instempeling.

De wijzigingen hebben betrekking op de volgende onderdelen:

- 2;
- 3.7;
- 4;
- 5.2;
- 5.4
- 5.5.1;
- 5.5.2;
- 5.5.3, figuur 1;
- 5.5.4.2, figuur 2;
- 5.5.5 en figuur 3;
- 8 en figuur 4.

Dit Nederlandse normontwerp NEN 2559 werd opgesteld door normsubcommissie 302 012 08 "Draagbare en verrijdbare blusmiddelen". Aan het ontwerpwijzigingsblad werd medewerking verleend door:

W. Kwakkenbos (voorzitter)	Saval, namens de VeBON
H. Aaldering	VeBON
J. Andreoli	A. Metselaar, namens de VeBON
P. Hildering	Hiltex
W. Klein	Ministerie van Defensie, Militair Geneeskundig Logistiek Centrum
J. Klous	VU Academisch Ziekenhuis, namens de IAVM
R. J. Pieters	Ajax-Chubb Brandbeveiliging, namens de VeBON
P. Verhage	Ministerie van Binnenlandse Zaken
S.M. van der Minne (secretaris)	NEN

Commentaar op dit ontwerpwijzigingsblad wordt verwacht vóór 1 mei 2009 bij het Nederlands Normalisatie-instituut, Postbus 5059, 2600 GB Delft.

Ontwerp
Preview

Op NEN 2559:2001 gelden de volgende wijzigingen:

Blz. 3, 2:

Vervang “NEN-EN 45004:1996 *Algemene criteria voor het functioneren van verschillende soorten instellingen die keuringen uitvoeren*” door: “NEN-EN-ISO/IEC 17020:2004 *Algemene criteria voor het functioneren van verschillende soorten instellingen die keuringen uitvoeren*”.

Blz. 4, 3.7:

Vervang “NEN-EN 45004:1996” door “NEN-EN-ISO/IEC 17020”.

Blz. 6, 4:

Voeg aan het eind van deze paragraaf de volgende zin toe:
 “Een routinecontrole door de gebruiker hoeft niet te worden uitgevoerd indien deze samenvalt met het jaarlijks onderhoud conform 5.2.”.

Blz. 7, 5.2, tweede streepje en 5.4, derde streepje:

De termen “afgekeurd” en “goedgekeurd” vervangen door “niet bruikbaar”, resp. “onderhouden”.

Blz. 8, 5.5.1:

Vervang de eerste zin door:
 “De onderhoudsetiketten als afgebeeld in de figuren 1 t.m. 4 zijn normatief naar afmetingen, vormgeving, kleur, aanduiding voor identificatie van de onderhoudspersoon en dateringsmethode.”.

Blz. 8, 5.5.2:

Vervang de tekst door:
 “Een blustoestel moet bij nieuwe levering worden voorzien van de aanduiding van de uiterste datum (jaar en maand) waarop het eerstvolgende onderhoud moet worden uitgevoerd.”.

Blz. 8, 5.5.3, figuur 1:

De termen “afgekeurd” en “goedgekeurd” vervangen door “niet bruikbaar”, resp. “onderhouden”.
 Vervang daartoe figuur 1 door:



ALTIJD DE ACTUELE NORM IN UW BEZIT HEBBEN?

Nooit meer zoeken in de systemen en uzelf de vraag stellen:
'Is NEN 2559:2001/Ontw. A3:2009 nl de laatste versie?'

Via het digitale platform NEN Connect heeft u altijd toegang tot de meest actuele versie van deze norm. Vervallen versies blijven ook beschikbaar. **U en uw collega's** kunnen de norm via NEN Connect makkelijk raadplagen, online en offline.

Kies voor slimmer werken en bekijk onze mogelijkheden op www.nenconnect.nl.

Heeft u vragen?

Onze Klantenservice is bereikbaar maandag tot en met vrijdag, van 8.30 tot 17.00 uur.

Telefoon: 015 2 690 391

E-mail: klantenservice@nen.nl

