

**Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten**

Determination of the fire resistance to smoke movement between spaces

mei 1997  
ICS 13.220.50

Dit wijzigingsblad heeft tot doel de aansluiting van NEN 6075 op het Bouwbesluit te optimaliseren.

Daartoe zijn zowel inhoudelijke aanpassingen opgenomen als aanpassingen die het aanwijzen van specifieke onderdelen van deze norm moeten vereenvoudigen.

Om sneller inzicht te bieden in de noodzaak om bij gebruik van deze norm ook (delen van) andere normen te hanteren, is in combinatie met toevoeging van een hoofdstuk "Normatieve verwijzingen", een bijlage toegevoegd waarin meer in detail de relatie is gelegd tussen gebruik van (delen van) de norm en de daarbij benodigde andere normen.

Deze bijlage A is in het bijzonder van belang bij toepassing van de norm via het Bouwbesluit en zal in samenhang met de Regelingen Bouwbesluit regelmatig worden geactualiseerd, zodat ondubbelzinnig vastligt naar welke (delen van) normen het Bouwbesluit verwijst.

Actualiseren zal plaatsvinden door publicatie van wijzigingsbladen met daarin een complete nieuwe versie van de bijlage.

De Regelingen Bouwbesluit treden in beginsel in werking op 1 april van een kalenderjaar.

Normcommissie 351 007 "Brandveiligheid van gebouwen"

Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van de Nederlands Normalisatie-instituut niets uit deze uitgave worden vervoelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm, opslag in computerbestanden of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerking.

Het Nederlands Normalisatie-instituut is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen voor vervoelvoudiging te innen en/of daartoe in en buiten techte op te treden, voor zover deze bevoegdheid niet is overgedragen c.q. rechtens toekomt aan de Stichting Reprorecht.

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten. Het Nederlands Normalisatie-instituut en/of de leden van de commissies aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indirecte schade, ontstaan door of verband houdende met toepassing van door het Nederlands Normalisatie-instituut gepubliceerde uitgaven.

## Wijzigingen

In NEN 6075, 1e druk, december 1991 gelden de volgende wijzigingen:

### Algemeen:

Vervang overal in de norm, waar gedateerd naar andere normen is verwezen, de combinatie van dubbele punt en jaartal door het verwijzingssteken naar een voetnoot (\*) en voeg onder aan de desbetreffende bladzijden de bijbehorende voetnoot toe met de volgende tekst:

"\* Voor de juiste uitgave van deze norm zie bijlage A."

### Blz. 1, Inhoud:

Vervang "**Inleiding**" door "**Voorwoord**".

Wijzig de titel van hoofdstuk 1 in "**Onderwerp en toepassingsgebied**".

Wijzig de titel van hoofdstuk 2 in "**Normatieve verwijzingen**".

Voeg toe:

"Bijlage A (normatief) Overzicht normatieve verwijzingen"

### Blz. 2, Inleiding:

Vervang de titel door: "**Voorwoord**".

De tekst vanaf "**Titel van de vermelde norm:**" vervalt.

### Blz. 3, hoofdstuk 1:

Vervang de titel door: "**Onderwerp en toepassingsgebied**".

Voeg de volgende zin toe:

"De norm is bedoeld te worden toegepast bij het bepalen van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten in gebouwen."

### Blz. 3, hoofdstuk 2:

Vervang hoofdstuk 2 "**Toepassingsgebied**" door het volgende nieuwe hoofdstuk 2:

#### "2 Normatieve verwijzingen"

Deze norm bevat door directe of indirecte verwijzing bepalingen uit andere normen. De directe normatieve verwijzingen zijn op passende plaatsen in de tekst aangehaald en de desbetreffende normen zijn, met nummer, titel en jaar van publicatie, opgesomd in de normatieve bijlage A.

Bijlage A geeft daarnaast ook een opsomming van normen die via verdere doorverwijzing bepalingen bevatten die deel uitmaken van de verwijzingsketen.

Tevens is aangegeven naar welke hoofdstukken of paragrafen is verwezen.

Latere wijzigingen of correcties zijn alleen mede geldig bij toepassing van deze norm als ze in de opsomming zijn vermeld.

#### Opmerkingen

1. Bijlage A is in het bijzonder van belang bij toepassing van de norm via het Bouwbesluit en wordt in samenhang met de Regelingen Bouwbesluit regelmatig geactualiseerd, zodat onduidelijk vastligt naar welke (delen van) normen het Bouwbesluit verwijst. Actualiseren zal plaatsvinden door publicatie van een complete nieuwe versie van de bijlage. De Regelingen Bouwbesluit treden in beginsel in werking op 1 april van een kalenderjaar.
2. Naast de normatieve verwijzingen bevat de onderhavige norm ook informatieve verwijzingen. Ook de desbetreffende normen en andere publicaties zijn in bijlage A opgesomd."

Blz. 3, hoofdstuk 4, onderdeel a):

Vervang de tekst door:

"De vaststelling van de door besloten ruimten voerende mogelijke rookverspreidingstrajecten tussen de beschouwde ruimten in de beschouwde richting."

Vervang de tekst van onderdeel b) door:

"het bepalen van de rookwerendheid volgens hoofdstuk 6 van elk van de scheidingsconstructies die zich in de rookverspreidingstrajecten bevinden;"

Blz. 4, hoofdstuk 7:

Vervang de eerste zin door:

"Bepaal van elk rookverspreidingstraject tussen de beschouwde ruimten de som van de rookwerendheden van de beschouwde scheidingsconstructies."

Blz. 4, hoofdstuk 7:

Voeg na hoofdstuk 7 de hierna volgende bijlage A toe:

Overeenkomstig  
Preview

## Bijlage A (normatief)

### Overzicht normatieve en niet-normatieve verwijzingen

#### A.1 Normen waarnaar in de onderhavige norm direct of indirect is verwezen

In A.1.1 is, voor een belangrijke ingang voor gebruik van de onderhavige norm, aangegeven welke andere normen bepalingen bevatten die, door directe of indirecte verwijzing in, respectievelijk vanuit de onderhavige norm, mede onderdeel zijn van de verwijzingsstructuur waarvan deze deel uitmaakt.

Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de normen waarnaar in de onderhavige norm rechtstreeks is verwezen en de normen waarnaar pas in het vervolg van de verwijzingsstructuur een verwijzing is te vinden.

**Opmerking**

Deze ingang is gekozen in verband met de relevantie voor toepassing van de norm op grond van het Bouwbesluit.

Achter de normen is steeds tussen vierkante haken aangegeven naar welke hoofdstukken of paragrafen is verwezen als ingang voor het vervolg van de verwijzingsstructuur.

De overige normen waarnaar direct is verwezen zijn opgesomd in A.1.2. Zij maken geen deel uit van de verwijzingspaden die beginnen bij de hiervoor bedoelde belangrijke ingangen, maar zijn wel relevant bij toepassing van de resterende bepalingen van de onderhavige norm.

In A.1.3 zijn titel, publicatiedatum en eventuele mede van toepassing zijnde aanvullings-, correctie- of wijzigingsbladen gegeven van zowel de in A.1.1 als de in A.1.2 opgesomde normen.

Het kan voorkomen dat in niet name ISO- en CEN-normen nog wordt verwezen naar anders gedateerde normen dan opgesomd in A.1.3. De datering in A.1.3 is in dat geval maatgevend.

#### A.1.1 Verwijzingen per ingang

##### A.1.1.1 Ingang hoofdstuk 4 "Bepalingsmethode"

Directe verwijzingen:

NEN 6069 [3]

Indirecte verwijzingen:

NEN 81 [3] t.m. [5] en [7]

NEN 1047 [blad 2.1], [blad 2.4], [blad 3.1], [blad 3.3] en [blad 3.4]

NEN 2444 [4]

NEN 3868 [3.1] t.m. [3.6], [5.2.1.1] t.m. [5.2.1.10], [5.3.1.1] t.m. [5.3.1.11], [5.4.1.1] t.m. [5.4.1.8], [6.1.1] en [6.6.1]

NEN 3869 [5.1.1], [5.2], [5.3] en [6.2.3]

NEN 5461 [3.5.3], [3.5.17], [7.2], [7.2.1] en [7.3.1]

NEN 5466 [3.2]

NEN 5467 [3.2]

NEN 5468 [3.2]

NEN 5470 [3.2]

NEN 5476 [3.2]

NEN 5477 [3.2]

NEN 5478 [3.2]

NEN 5479 [3.2]

NEN 5480 [3.2]

NEN 5481 [3.2]

NEN 5482 [3.2]

NEN 5483 [3.2]

NEN 5484 [3.2]

NEN 5491 [3.2]

NEN 5498 [5], [6], [8], [8.2] en [8.4]

NEN 5950 [4.3.1], [5.6.2.2], [6.11], [7.2.2.1], [10.4.5.1], [10.5.2.1] en [tabel 7]

NEN 5955 [2] t.m. [4]

NEN 5960 [7.4]

# Bestelformulier

# NEN

## Stuur naar:

NEN Standards Products & Services  
t.a.v. afdeling Klantenservice  
Antwoordnummer 10214  
2600 WB Delft

## NEN Standards Products & Services

Postbus 5059  
2600 GB Delft

Vlinderweg 6  
2623 AX Delft

T (015) 2 690 390  
F (015) 2 690 271

[www.nen.nl/normshop](http://www.nen.nl/normshop)

## Ja, ik bestel

\_\_ ex. NEN 6075:1991/A1:1997 nl Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten € 32.28

**Wilt u deze norm in PDF-formaat? Deze bestelt u eenvoudig via [www.nen.nl/normshop](http://www.nen.nl/normshop)**

### Gratis e-mailnieuwsbrieven

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van normen, normalisatie en regelgeving? Neem dan een gratis abonnement op een van onze e-mailnieuwsbrieven. [www.nen.nl/nieuwsbrieven](http://www.nen.nl/nieuwsbrieven)

### Retourneren

Fax: (015) 2 690 271  
E-mail: [klantenservice@nen.nl](mailto:klantenservice@nen.nl)  
Post: NEN Standards Products & Services,  
t.a.v. afdeling Klantenservice  
Antwoordnummer 10214,  
2600 WB Delft  
(geen postzegel nodig).

## Gegevens

Bedrijf / Instelling \_\_\_\_\_

T.a.v. \_\_\_\_\_ O M O V

E-mail \_\_\_\_\_

Klantnummer NEN \_\_\_\_\_

Uw ordernummer \_\_\_\_\_ BTW nummer \_\_\_\_\_

Postbus / Adres \_\_\_\_\_

Postcode \_\_\_\_\_ Plaats \_\_\_\_\_

Telefoon \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

**Factuuradres** (indien dit afwijkt van bovenstaand adres)

Postbus / Adres \_\_\_\_\_

Postcode \_\_\_\_\_ Plaats \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_ Handtekening \_\_\_\_\_

### Voorwaarden

- De prijzen zijn geldig tot 31 december 2016, tenzij anders aangegeven.
- Alle prijzen zijn excl. btw, verzend- en handelingskosten en onder voorbehoud bij o.m. ISO- en IEC-normen.
- Bestelt u via de normshop een pdf, dan betaalt u geen handeling en verzendkosten.
- Meer informatie: telefoon (015) 2 690 391, dagelijks van 8.30 tot 17.00 uur.
- Wijzigingen en typfouten in teksten en prijsinformatie voorbehouden.
- U kunt onze algemene voorwaarden terugvinden op: [www.nen.nl/leveringsvoorwaarden](http://www.nen.nl/leveringsvoorwaarden).