

In normen komen de termen 'harde' of 'zachte' vloeren niet voor. Dit is eerder een aanduiding die voorkomt in huishoudelijk reglement van VVE's. Vaak, maar niet altijd, wordt dan de eis gesteld dat de verbetering van de contactgeluidisolatie  $\Delta L_{lin}$  tenminste 10 dB moet zijn. In de situatie dat deze waarde niet genoemd wordt ontstaat onduidelijkheid.

Ofschoon het interpreteren van dergelijke huishoudelijke reglementen buiten de bevoegdheid van de normcommissie valt, kunnen wij de volgende interpretatie ondersteunen:

- een zachte vloerbedekking is een vloerafwerking met een  $\Delta L_{lin}$  van tenminste 10 dB,
- een harde vloerbedekking is een vloerafwerking die niet voldoet aan  $\Delta L_{lin} \geq 10$  dB

De  $\Delta L_{lin}$  wordt gemeten volgens NEN 10140 op een representatieve vloer, beton of hout, naar gelang de situatie. De waarde van de meting op beton kan niet worden gebruikt voor houten vloeren.